

**CIRCULAR ACLARATORIA N°1**  
**(CON CONSULTA)**

Ref.: Expte. N° 1100125-6360/2024-0 y agregados. -  
Adjudicación Simple N° 36/2024. -----  
Obra: "CAMBIO DESAGÜES PLUVIALES EN  
ESCUELA N° 4.281 "MANUEL J. CASTILLA", EL  
CARRIL - DPTO. CHICOANA". -----

**Salta, 04 de octubre de 2.024.-**

Se emite la presente Circular Aclaratoria con Consulta, en relación a la contratación de referencia, a los fines de aclarar disposiciones contenidas en distintas partes del Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la obra.

**Consulta:**

- 1- Es posible que nos envíen en formato dwg, las planimetrías de actividades a realizar debido a que quisiéramos ver con mejor resolución los esquemas q tenemos en pdf del pliego.

**Respuesta:**

- Punto 1, no se dispone de plano altimétrico de la escuela.

**Consulta:**

- 2- En el ítem 5.2, las rejas metálicas son extraíbles, ¿verdad? de que longitud deben ser estas?

**Respuesta:**

- Punto 2, las dos rejas para desagües pluviales contempladas deberán ser extraíbles y su longitud aproximada será de 5 mts. cada una de ellas.

**Consulta:**

- 3- ¿Las cañerías de desagüe pluvial que pendiente deben tener como mínimo?

**Respuesta:**

- Punto 3, la pendiente mínima deberá respetar, primeramente, lo dispuesto en normativas vigentes, por otra parte, la misma variará conforme las características y

---

Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Pública

vicisitudes que se presenten al momento de comenzar la obra. A los fines de poder diseñar el nuevo sistema de drenaje pluvial del patio cubierto, se adopta una pendiente de 1:100 para cañerías de  $\varnothing 100$ , mientras que para las de  $\varnothing 160$  podrá ser hasta de 1:200.

**Consulta:**

4- Las canaletas, de galvanizado, ¿deberán ser pintados?

**Respuesta:**

- Punto 4, las canaletas en cubiertas de chapa lisa galvanizada calibre 25 deberán ser soldadas (no remachadas), y no tendrán que ser pintadas, manteniendo su terminación galvanizada a la vista.

La presente Circular Aclaratoria con consulta forma parte de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.



Dr. MARTIN MORENO  
SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS DE  
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS  
MINIST. DE ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS